

 Aeropuertos Argentina 2000	MDZ5080 – READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA		
	Aeropuerto de Mendoza		
	Circular N° 01 Rev 01	Fecha: 13/05/2022	

MDZ 5080 – READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA
CIRCULAR N° 01 Rev 01

Consulta:

En el documento MDZ5080-IE-MD001-00 Memoria Descriptiva revisión 17/08/21 se efectúa la siguiente descripción de los proyectores requeridos para la presente obra: "3.6. Proyectores. Los proyectores propuestos son IEP modelo Vali Max 2.0 o Philips, Osram. Compuesto de un cuerpo de extrusión de aluminio inyectado, grado IK08, grado IP65, difusor de policarbonato y fijación por medio de lira regulable." Se solicita clarificar si se pueden ofrecer reflectores de otras marcas y modelos similares que cumplan con las normas OACI Anexo 14 como así también las especificaciones detalladas en el respectivo pliego.

Respuesta:

Se acepta la presentación de otras alternativas comerciales que cumplan con los requerimientos técnicos pedidos.